

# 南华宫保护维修工程

## 答疑书 01 号

致：各潜在投标人

关于“南华宫保护维修工程”投标人网上提问的答疑如下：

质疑内容一：清单项目特征与图纸不一致。

1、天井一中的“青砂石板地面 500\*500\*50”一项，清单项目特征与方案图纸中做法不一致。以哪一个为准。

2、天井一中的“外墙青砖块料墙面 60\*240\*10”一项，清单项目特征与方案图纸中做法不一致。以哪一个为准？

3、天井一中的“石明沟”一项，清单项目特征与方案图纸中做法不一致，且石材材质不一致。以哪一个为准？

4、天井二中的“修补石明沟”一项，清单项目特征与方案图纸中石材类型及厚度不一致，以哪一个为准？

5、天井二、天井四中的“重砌树池”一项，清单项目特征与方案图纸中石材类型不一致，以哪一个为准？

6、总平工程中其他清单的石材也是写的“红砂石”，图纸中均为“青砂石”，以哪一个为准？

回复：

工程量清单中的项目特征与图纸不一致时（包括但不限于以上提问项），请按照图纸要求自行考虑报价，后期项目结算时该部分价格不予调整。



质疑内容二：清单项项目特种为空。

清单中补砌青砂条石石墙、重做墙帽、补配木下槛、矩形童柱140\*140、更换随檩枋、更换矩形抬梁、更换垫木、修补花窗、补配镂空花砖窗、补配撑弓（圆雕）、补配花牙子（大）、补配垂鱼、墙面重新麻刀灰抹面、砟楼梯上铺20mm厚木板、更换木望板、原有木构件砍净挠白、木材面刷调和漆，等清单项，项目特征为空。

回复：

工程量清单中的项目特征未明确时（包括但不限于以上提问项），请按照图纸要求自行考虑报价，后期项目结算时该部分价格不予调整。

招标人：资中县文物保护中心

招标代理机构：内江融汇招标代理有限公司

2025年1月2日