

## 设计修改通知单

REVISARY ANNOUNCEMENT

建设单位:  
CLIENT

(施)字 第 号

专业-页数/专业总页数: 电气-1/1  
DISCIPLINE-PAGE工程名称:  
PROJECT TITLE

绿色物流港10KV外线接入

设计号:  
JOB NO.

修改内容:

SUBSTANCE

1. 将图中新建环网柜向来电方向后退30米, 然后斜向拉管到街对面, 新立两基 $\phi 230-15$ 米电杆, 混凝土基础, 新建架空绝缘电缆YKLYJ-10-240跨越燃气管道及公路, 然后电缆下杆至物流港。

贵州省建设工程设计出图专用章

贵州中轩建设有限公司

资质等级范围: 电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电、风力发电)专业乙级;

化工石化医药行业(化工矿山、炼油工程、化工工程、石油及化工产品储运)专业乙级;

石油天然气(海洋石油)行业(油田地面、气田地面、管道输送、海洋石油、油气加工)专业乙级

资质证书编号: A352016560 有效期至: 2028年8月31日

日期  
DATE

2025.4.18

电子文档编号:  
CAD\_FILENAME