



系统主要材料-览表

编号	设备名称	规 格	数量	备注
1	雨水分流井	土建	1套	
2	截污挂篮沉淀装置	DN300, PE材质	1套	型号: YT-113
3	雨水弃流过滤装置	DN300, PE材质	1套	型号: YT-213
4	PP模块雨水收集池	8400x3600x1800(H)	54.4m ³	型号: YTX-PP-2
5	地埋一体机(YTDM)	Q=20m ³ /h	1套	型号: YTJ-112
6	PP模块清水池	3600x2400x1800(H)	15.5m ³	型号: YTX-PP-2
7	雨水提升泵	Q=15m ³ /h, H=22m, N=2.2kw	2套	
8	排污泵	Q=15m ³ /h, H=22m, N=2.2kw	1套	
9	反冲洗泵	Q=15m ³ /h, H=22m, N=2.2kw	1套	
10	供水泵	Q=20m ³ /h, H=38m, N=5.5kw	2套	
11	雨水取水井	800x800	3套	土建
12	组合式液位计	浮球式, 蓄水池、清水池各一套	2套	型号: YT-YW-5
13	雨水控制系统	PLC控制雨水系统运行	1套	型号: YTC-203
14	复合土工膜	PE膜:0.75mm,土工布: 300g	1批	型号: YT-FM-300-75
15	防护板	600x1800x50mm(h)	1批	型号YT-FH-60
16	电线电缆		1批	
17	管材阀门及配件		1批	
18	五金支架及杂件		1批	

- 反洗管线
- 泄压管线
- 处理管线
- 排污管线
- 回用管线
- 补水管线

雨水收集系统工艺流程图



四川铭智工程勘察设计有限公司

设计资质等级: 建筑乙级(建筑工程、人防设计)
农业生态工程设计乙级、 风景园林设计乙级
市政行业乙级、水利行业丙级、公路设计丙级
勘察资质等级: 岩土工程乙级、工程测量乙级
水文地质勘察乙级

设计证书编号:A251021083
地址: 成都市高新区天府三街88号
大源国际中心B区
电话: 028-66701116

工程名称:
田家镇人民政府便民服务中心停车场
及配套业务用房建设项目(一、二期)

子项名称:
总图

建设单位:
田家镇人民政府

审 定	刘 干	
审 核	何显兵	
项目负责人	许隹超	
专业负责人	张春龙	
校 对	刘子中	
设 计	赵连巍	
制 图	赵连巍	

图 名:
雨水收集系统工艺流程图

工程编号	NJS2021-33	图 号	04 04
设计阶段	施工图	版 次	第一版
图 别	水 施	日 期	2021.03

说 明:
1、本图版权为本设计院拥有, 任何人士如未获允许不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均以标注为准, 图上自行量取无效。
3、本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。
4、本套图纸需经国家有关部门批准方可施工。